

大磯町危険ブロック塀撤去等チェックリスト

年 月 日

申請者	住所 氏名 連絡先
所在地	大磯町

I. 補助対象となるか否かの確認

項目	YES	NO
1	塀が面している道が、下記道路の何れかに面しているか □緊急輸送路（□県指定、□町指定） □通学路（□大磯小、□国府小）	
2	60 cm超の塀を高さ 60 cm以下に減築又は、撤去する工事か C B塀、補強C B塀、大谷石塀、レンガ塀、その他（ ）	
3	土地又は建築物の所有者（管理者）であるか	
4	申請年度の 12 月末までに、工事を完了し補助金の交付申請を行うことができるか	
5	国土交通省チェックリストに不適合があるか（次ページ） ⇒安全なブロック塀は、対象外です。	
6	接する道路と境界が確定しているか	
7	町内事業者により、これから工事を行うものか(要事前申請)	
8	販売・収益を目的とした整地、宅地造成又は建築物解体と同時か	
9	狭あい道路整備事業・道路整備に伴う移転補償等の該当地か	
10	過去にこの補助金を受けたことがある敷地に存する塀か	
11	国・地方公共団その他の公共団体が撤去を行う予定の塀か	
12	法人が所有し又は管理する塀か	
13	町税等の滞納があるか	
14	暴力団、暴力団員又は暴力団経営支配法人等であるか	
15	60 cmを超えるブロック塀を再築しないこと。	
上記のうち、一つでも <input type="checkbox"/> があれば、交付対象外です。		

II. 補助率の確認等

項目	YES	NO
1	接する道路が通学路であるか	
2	非課税世帯であるか	

III. 補助額計算

基礎	延長()m × 標準工事費 10,000 円 =	円	合計標準工事費
塀	面積()m ² × 標準工事費 5,000 円 =	円	

標準工事費	円	円 × 補助率() ÷	円
税抜見積額	円	いずれか低い額	千円未満切捨て


ブロック塀について、以下の項目を点検し、ひとつでも不適合があれば危険なので改善しましょう。
 まず外観で1～5をチェックし、ひとつでも不適合がある場合や分からないことがあれば、専門家に相談しましょう。

- 1. 塀は高すぎないか
 - ・塀の高さは地盤から2.2m以下か。
- 2. 塀の厚さは十分か
 - ・塀の厚さは10cm以上か。（塀の高さが2m超2.2m以下の場合は15cm以上）
- 3. 控え壁はあるか。（塀の高さが1.2m超の場合）
 - ・塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁があるか。
- 4. 基礎があるか
 - ・コンクリートの基礎があるか。
- 5. 塀は健全か
 - ・塀に傾き、ひび割れはないか。

<専門家に相談しましょう>

- 6. 塀に鉄筋が入っているか

- ・塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも 80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。
- ・基礎の根入れ深さは30cm以上か。（塀の高さが1.2m超の場合）



組積造（れんが造、石造、鉄筋のないブロック造）の塀の場合

- 1. 塀の高さは地盤から1.2m以下か。
- 2. 塀の厚さは十分か。
- 3. 塀の長さ4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁があるか。
- 4. 基礎があるか。
- 5. 塀に傾き、ひび割れはないか。

<専門家に相談しましょう>

- 6. 基礎の根入れ深さは20cm以上か。