

点検設備一覧 ※ 令和 7 年 6 月 20 日（金）赤字のとおり修正

項目	設備内容							点検回数等																																																
空調	・ 室外機 <table><tr><th rowspan="2">形式</th><th colspan="2">機器能力 【kW】</th><th rowspan="2">圧縮機出力 【kW】</th><th rowspan="2">台数</th><th rowspan="2">製品型式</th><th rowspan="2">点検 種別</th></tr><tr><th>冷房</th><th>暖房</th></tr><tr><td>寒冷ヒートポンプ冷暖同時 マルチ形</td><td>45.0</td><td>50.0</td><td>5.43×2</td><td>2</td><td>RAS-AP450SS1(J)</td><td>定期</td></tr><tr><td rowspan="3">寒冷ヒートポンプ冷暖切替 シングル</td><td>3.6</td><td>4.0</td><td>0.55</td><td>1</td><td>RAS-GP40RSHJ1(J)</td><td>簡易</td></tr><tr><td>12.5</td><td>14.0</td><td>3.0</td><td>1</td><td>RAS-GP140RSH1(J)</td><td>簡易</td></tr><tr><td>7.1</td><td>8.0</td><td>1.6</td><td>1</td><td>RAS-GP80RS1(J)</td><td>簡易</td></tr><tr><td rowspan="2">寒冷ヒートポンプ冷暖同時 ツイン</td><td>14.0</td><td>16.0</td><td>3.45</td><td>1</td><td>RAS-GP160RGH1(J)</td><td>簡易</td></tr><tr><td>56.0</td><td>63.0</td><td>5.8</td><td>1</td><td>RAS-AP280SH3(J)</td><td>簡易</td></tr></table> ・ その他室内機							形式	機器能力 【kW】		圧縮機出力 【kW】	台数	製品型式	点検 種別	冷房	暖房	寒冷ヒートポンプ冷暖同時 マルチ形	45.0	50.0	5.43×2	2	RAS-AP450SS1(J)	定期	寒冷ヒートポンプ冷暖切替 シングル	3.6	4.0	0.55	1	RAS-GP40RSHJ1(J)	簡易	12.5	14.0	3.0	1	RAS-GP140RSH1(J)	簡易	7.1	8.0	1.6	1	RAS-GP80RS1(J)	簡易	寒冷ヒートポンプ冷暖同時 ツイン	14.0	16.0	3.45	1	RAS-GP160RGH1(J)	簡易	56.0	63.0	5.8	1	RAS-AP280SH3(J)	簡易	・ 室外機 定期点検：3年に1回以上 簡易点検：3カ月に1回 ・ 室内機：随時
	形式	機器能力 【kW】		圧縮機出力 【kW】	台数	製品型式	点検 種別																																																	
		冷房	暖房																																																					
	寒冷ヒートポンプ冷暖同時 マルチ形	45.0	50.0	5.43×2	2	RAS-AP450SS1(J)	定期																																																	
	寒冷ヒートポンプ冷暖切替 シングル	3.6	4.0	0.55	1	RAS-GP40RSHJ1(J)	簡易																																																	
		12.5	14.0	3.0	1	RAS-GP140RSH1(J)	簡易																																																	
		7.1	8.0	1.6	1	RAS-GP80RS1(J)	簡易																																																	
	寒冷ヒートポンプ冷暖同時 ツイン	14.0	16.0	3.45	1	RAS-GP160RGH1(J)	簡易																																																	
		56.0	63.0	5.8	1	RAS-AP280SH3(J)	簡易																																																	
自動ドア	・ 1階エントランスホール（引分け） ・ 2階レストラン前ロビーエントランス（片引き）							定期点検：年1回以上 日常点検：随時																																																
昇降機	・ 種類：建築設備 ・ 種別：エレベーター ・ 駆動方式：ロープ式 ・ 用途等：乗用 ・ 電動機の定格容量：2.3kW ・ 定格速度：45m/min ・ 積載量：450kg ・ 定員：6人 ・ 停止階：1・2階 ・ 製造者名：三菱電機株式会社							・ 法定点検：年1回 ・ 定期点検：年4回 ・ 遠隔監視：1日24時間 1年365日電話回線 ・ 書類作成及び県知事への報告																																																
消防用設備	【用途】16項イ							・ 総合点検：年1回																																																

別表 1

	・ 消火器具 粉末消火器：5 本 ・ 自動火災報知設備 P 型一級火災受信盤 20 回線：1 台 総合盤：2 台 差動式スポット型：1 台 定温式スポット型：2 台 煙式スポット型光電アナログ式：34 台 ・ 誘導灯及び誘導標識 避難口誘導灯 C 級：10 台 通路誘導灯 C 級：6 台 分電盤：1 台 ・ ガス漏れ火災報知設備 ガス漏れ検知器：3 台 検知区域警報装置：3 台 ガス漏れ表示灯：3 台 スピーカー音声警報装置：3 台	・ 機器点検：年 1 回 ・ 書類作成及び消防長への報告
--	--	--