

第8号様式（第9条関係）

大磯町合併処理浄化槽設置整備事業補助金実績報告書

年 月 日

大磯町長 殿

補助対象者 住 所
氏 名
電 話

年 月 日付け 第 号で交付決定を受けた大磯町合併処理浄化槽設置整備事業補助金に係る補助事業の実績を次のとおり報告します。

補助対象事業費		円	補助金額		円
合併処理浄化槽の人槽区分	人槽				
合併処理浄化槽の型式					
設 置 場 所					
施 工 業 者	所 在 地				
	名 称				
	代 表 者 氏 名				
工 事 着 手 年 月 日					
工 事 完 了 年 月 日					
添 付 書 類	(1) 合併処理浄化槽保守点検業者及び合併処理浄化槽清掃業者との業務委託契約書等の写し又は浄化槽を適正に維持管理できることを証明する書類 (2) 浄化槽法第7条及び同法第11条に定める検査を依頼したことを証する書類の写し (3) 施工前、施工中、完成後の写真 (4) 出来形書類（平面図及び配置配管図） (5) 浄化槽設備士によるチェックリスト（第9号様式） (6) 収支決算書（第10号様式） (7) 合併処理浄化槽の設置に係る施工業者等からの請求書又は領収書の写し (8) 単独処理浄化槽からの転換にあつては、単独処理浄化槽廃止届の写し (9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類				

第9号様式（第9条関係）

チェックリスト

設置場所：大磯町

設置者：

検査項目	チェックポイント	欄
1 流入管渠、放流管渠勾配	汚物や汚水の停滞がないか。	
2 放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか	
3 誤接合等の有無	生活排水がすべて接続されているか。	
	雨水や工場排水等が流入していないか。	
4 ますの位置及び種類	起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切なますが設置されているか。	
5 流入管渠、放流管渠及び空気配管の変形破損の恐れ	管の露出等により変形、破損の恐れはないか。	
6 かさ上げの状況	バルブの操作等維持管理を容易に行うことができるか。	
7 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況	保守点検及び清掃を行にくい所に設置されていないか。	
	保守点検及び清掃の支障となるものが置かれていないか。	
	コンクリートスラブが打たれているか。	
8 漏水の有無	漏水が生じていないか。	
9 浄化槽本体の水平の状況	水平が保たれているか。	
10 接触材等の変形、破損、固定の状況	嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか。	
11 ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼働の状況	各装置に変形や破損はないか。	
	しっかり固定されているか。	
	空気の出方や水流に片寄りはないか。	
12 消毒設備の変形、破損、固定の状況	消毒設備に変形や破損はないか。	
	しっかり固定されているか。	
	薬剤筒は傾いていないか。	
13 ポンプ設備（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設置、稼働状況	ポンプますに変形や破損はないか。	
	ポンプますに漏水の恐れはないか。	
	ポンプが2台以上設置されているか。	
	設計どおりの能力のポンプが設置されているか。	
	ポンプの固定が十分行なわれているか。	
	ポンプの取りはずしが可能か。	
	ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げる恐れはないか。	
14 プロア어의設置、稼働状況	防振対策がなされているか。	
	固定が十分行なわれているか。	
	アースがなされているか。	
	漏電の恐れはないか。	
上記のとおり確認したことを証します。		
年 月 日		
担当浄化槽設備士氏名		印
(浄化槽設備士免状の交付番号)

※浄化槽設備士免状を添付すること。

第10号様式（第9条関係）

収 支 決 算 書

(収入の部)

(単位：円)

区 分	決 算 額	摘 要
1 自己資金	円	
2 町補助金	円	
3 借入金	円	
4 その他 ()	円	
計	円	

(支出の部)

(単位：円)

区 分	決 算 額	摘 要
1 合併処理浄化槽の設置 に要する費用	円	
2 既設単独処理浄化槽の 撤去に要する費用	円	
3 既設単独処理浄化槽の 雨水貯留槽への再利用に 要する費用	円	
4 既設くみ取り槽の撤去 に要する費用	円	
5 単独処理浄化槽又はく み取り槽からの転換に伴 う宅内配管工事に要する 費用	円	
消費税及び地方消費税に相 当する額	円	
計	円	

※1～5の区分ごとに積算した計算書を添付すること。