

○本庁舎エアコン品番等

室名	設置年	メーカー	室内機品番	室外機品番	冷房能力(kW)	暖房能力(kW)	圧縮機出力(kW)
1号機	H14	ダイキン	FVYJ2800AR	RYCJ560A1H: 5台 (圧縮機出力7.5kw+ 7.5kw) RYCJ560A2H: 5台 (圧縮機なし)			75.00
議場	H15	東芝	RDA-P16002HSK	ROP-P8002HZGSK-A	140.0	150.0	22.00
玄関ホール	H29	日立	RPK-GP112K	RAS-GP112RSH1	10.0	11.2	2.05
町民相談室	H27	ダイキン	F22STES-W	R22SESE	2.2	2.8	0.60
電算室(左)	R5	三菱	MSZ-GV2223-W-IN	MUCZ-G2223	2.2	2.2	0.60
電算室(右)	H26	ダイキン	F22RTES-W	R22RES	2.2	2.2	0.60
電算室(天かせ)	H27	日立	RCI-AP80K6	RAS-AP80SH2	7.1	8.0	1.30
会計課収入役室	H30	ダイキン	F28VTES-W	R28VES	2.8	3.6	0.75
都市計画課	H29	日立	RCI-GP71K ×2台	RAS-GP140RSH1	12.5	14.0	3.00
町長室	H29	日立	RPC-GP80K	RAS-GP80RSH1	7.1	8.0	1.60
副町長室	H29	日立	RPC-GP40K	RAS-GP40RSH1	3.6	4.0	0.55
公室	H29	日立	RPC-GP63K	RAS-GP63RSH1	5.6	6.3	1.10
秘書	R5	三菱	MSZ-GV2523-W-IN	MUCZ-G2523EE	2.5	2.8	0.65
3階A会議室	R2	三菱	PK-RP45KA15	PUZ-ERMP45SKA8-BSG	4.0	4.5	0.90
3階B会議室	H27	日立	RCI-AP63K6	RAS-AP63SH2	5.6	6.3	0.95
3階ロビー	R2	三菱	PK-RP112KA15	PUZ-ERMP112LA8-BSG	10.0	11.2	2.30
無線室	H23?	三菱	PK-RP40KA5	PUZ-RP40HA9	3.6	-	0.80
コピー室	R2	三菱	PK-RP45KA15	PUZ-ERMP45KA8-BSG	4.0	4.5	0.90
産業観光課	H30	三菱	PC-RP112KA14	PUZ-ERMP112LA7-BSG	10.0	11.2	2.10
電話交換室	H23	三菱	PK-RP45KA5	PUZ-RP45HA9	4.0	4.5	0.90
教育長室	H25	日立	RPK-AP45K2	RAS-AP45SH1	4.0	4.5	0.55
教育委員会	H29	日立	RPK-GP80K ×2台	RAS-GP160RSH1	14.0	16.0	3.55
第1会議室	H30	三菱	PL-ERP112EA6 ×2台	PUZ-ERP224KA11-BSG	20.0	22.4	4.60
第2会議室	R2	三菱	PK-RP40KA15	PUZ-ERMP40KA8-BSG	3.6	4.0	0.70
第1委員会室	H28	三菱	PLZ-KP80EM2 ×3台	PUZ-KP224CM6	20.0	22.4	5.40
第2委員会室	H30	三菱	PL-ERP71EA6 ×2台	PUZ-ERMP140LA7-BSG	12.5	14.0	2.60
正副議長室	H24	日立	RPK-AP63K	RAS-AP63SH	5.6	6.3	0.95
監査委員事務局	R4	三菱	PK-RP40LA	PUZ-ERMP40SKA11-BSG	3.6	4.0	0.70
議会事務局	H27	ダイキン	FAP63DB	RZRP63BT	5.6	6.3	1.10
エレベーターホール	R2	三菱	PL-ERP112EA7	PUZ-ERMP112LA8-BSG	10.0	11.2	2.30
5階サーバー室(1)	R5	三菱	MSZ-GV3623-W-IN	MUCZ-G3623EE	3.6	4.2	0.95
5階サーバー室(2)	R5	三菱	MSZ-AXV2823S-W-IN	MUZ-AXV2823SE	2.8	3.6	0.75
食堂	H27	日立	RAS-AJ28E	RAC-AJ28E	2.8	3.6	0.60
職員スペース	H26	パナソニック	CS-254CF	CU-254CF	2.5	2.8	0.75