

質 疑 応 答 書

件名： 大磯小学校トイレ第1期改修工事

番号	質 問 事 項	回 答
1	建築工事 直接仮設工事 細目別内訳 南校舎 1-3 階トイレ改修工 本館 2 階みんなのトイレ改修工 仮設間仕切りのベニヤ厚は 5.5 mm でよろしいでしょうか。	厚みは 9 mm 以上とします。
2	建築工事 直接仮設工事 細目別内訳 本館 2 階みんなのトイレ改修工 枠組み本足場の建枠は階段設置の為、900×1700 として積算してよろしいでしょうか。	積算基準より足場に階段は含むので、 600×1700 で見込んで下さい。
3		
4		
5		
6		

※質問数が 6 つを超える場合は適宜表を追加してください。